

Интегрированная система безопасности
"Стрелец-Интеграл"

Пульт управления сегментом

ПС-И исп. В

Паспорт

СПНК.425557.018-В ПС

Ред 2.0

1 Общие сведения и основные технические характеристики

1.1 Пульт управления сегментом ПС-И исп. В (далее - ПС-И) предназначен для управления состоянием разделов и оборудования интегрированной системы безопасности "Стрелец-Интеграл" (ИСБ).

1.2 Для обмена данными в ПС-И используется сетевой интерфейс ИСБ S2.

1.3 ПС-И имеет клавиатуру управления с 18 клавишами, ЖКИ – индикатор, содержащий текстово-графическую область и область пиктограмм, звуковой сигнализатор, а также светодиодные индикаторы: "Пит.", "Звук откл.", "Откл.", "Неиспр.", "Авт. откл.", "Тревога", "Пожар", "Пуск".

1.4 ПС-И обеспечивает просмотр состояния устройств, разделов, групп разделов, групп исполнительных устройств сегмента, просмотр протокола событий контроллера сегмента, а также управление оборудованием сегмента ИСБ.

1.5 ПС-И получает питание от внешнего источника постоянного тока напряжением от 9 до 28 В. Ток потребления ПС-И при напряжении 9 В – не более 120 мА, при 12 В – не более 90 мА, при напряжении 24 В – не более 50 мА.

1.6 ПС-И сохраняет работоспособность в следующих условиях:

- вибрационные нагрузки в диапазоне от 10 до 150 Гц при максимальном ускорении 1 g;
- импульсный удар (механический) – по ГОСТ 12997-84 с ускорением до 150 м/с²;
- температура окружающей среды – от минус 10 до плюс 55 °С;
- относительная влажность – до 93 % при 40 °С.

1.7 ПС-И в упаковке является прочным к механическим и климатическим воздействиям при транспортировании и выдерживает:

- транспортную тряску с ускорением 30 м/с² при частоте ударов от 80 до 120 в минуту в течение 2 ч или 15000 ударов с тем же ускорением;
- температуру окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С;
- относительную влажность воздуха 95 % при температуре 40 °С.

1.8 Средний срок службы ПС-И – не менее 10 лет.

1.9 Габаритные размеры ПС-И – 130×145×30 мм.

1.10 Масса ПС-И– не более 0,4 кг.

2 Комплектность

2.1 Комплектность ПС-И соответствует таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Кол.
СПНК.425557.018-В	Пульт управления сегментом ПС-И Комплект принадлежностей: Шуруп универсальный 3×30 Шуруп универсальный 3×10 Дюбель пластмассовый 6×30 Перемычка (шаг 2,54 мм) Диод 1N4148	1 шт. 4 шт. 1 шт. 4 шт. 1 шт. 2 шт.
СПНК.425557.018-В ПС	Паспорт	1 экз.
СПНК.425557.018-В РЭ	Руководство по эксплуатации	1 экз.

3 Свидетельство о приёмке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пульт управления сегментом

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

4 Гарантии изготовителя

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ПС-И требованиям технических условий ТУ 4372-111-23072522-2008 и ТУ 4372-106-23072522-2008 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации ПС-И – 10 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя при условии обслуживания сервис-центром, аккредитованным предприятием-изготовителем.

4.3 ПС-И, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям ТУ, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем при условии сохранности пломб предприятия-изготовителя.

4.4 В случае устранения неисправности ПС-И (по рекламации) гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого ПС-И не использовался по причине неисправности.

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65А

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.

E-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

27.04.15